

|                       |               |                   |   |
|-----------------------|---------------|-------------------|---|
| Schichtenverzeichnis: | 0,00m         | bis 0,60m u.Gel.  | Mutterboden   |
|                       | 0,60m u.Gel.  | bis 6,00m u.Gel.  | Kies fein,mittel, grob  |
|                       | 6,00m u.Gel.  | bis 12,00m u.Gel. | Tonstein,Mergelstein,schwach sandig<br>Mittlerer Keuper (grau bis rotbraun) |
|                       | 12,00m u.Gel. | bis 13,00m u.Gel. | Tonstein, Mergelstein, grau, Unterer Keuper                                 |

Ausbaumaterial: PVC Voll- und Filterrohr mit Rohrgewindeverbindung, 1m und 2m Baulängen, Schlitzweite 0,75mm, DN80 (3")

|         |               |                    |                              |
|---------|---------------|--------------------|------------------------------|
| Ausbau: | 0,00m u.Gel.  | bis 7,00m u.Gel.   | PVC Vollrohr                 |
|         | 7,00m u.Gel.  | bis 8,00m u.Gel.   | PVC Filterrohr               |
|         | 8,00m u.Gel.  | bis 10,00m u.Gel.  | PVC Vollrohr                 |
|         | 10,00m u.Gel. | bis 11,00m u.Gel.  | PVC Filterrohr               |
|         | 11,00m u.Gel. | bis 12,00m u.Gel.  | PVC Vollrohr                 |
|         | 12,00m u.Gel. | bis 13,00m u. Gel. | PVC Filterrohr mit PVC Boden |

Hinterfüllungsmaterial: Bohrgut , Hinterfüllungskies 3-5mm Körnung, Compaktonit (Tonpellets)

|                |              |                   |                          |
|----------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| Hinterfüllung: | 0,00m u.Gel. | bis 4,50m u.Gel.  | Compaktonit (Tonpellets) |
|                | 4,50m u.Gel. | bis 13,00m u.Gel. | Hinterfüllungskies       |

Klarpumpversuch: 12.09.2019 9,00Uhr bis 10,00Uhr 1Std. Brunnen gespült (absenken und wieder ansteigen lassen im Intervall)

Leistungspumpversuch: 12.09.2019 10,00Uhr bis 12,00Uhr 2Std.

Leistung: 2m³h bei 9,50m Absenkung

Förderanlage: Unterwasserpumpenanlage 2m³h/55m Förderhöhe, Wechselstrom

Zählwerk: Wasseruhr

~~Abflussleitung: 30m 1" Schlauch~~